

Kraków, dnia 04 maja 2010 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy MOTOPOMP dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2010 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek dotyczący Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część II przedmiotu zamówienia. Poniżej podaję treść wniosku i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień Zamawiającego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Wniosek 1:**

Zamawiający w opisie technicznym Część II przedmiotu zamówienia – dotyczącym motopompy pływającej użył zapisu iż „wymiary motopompy nie powinny przekraczać długość: 800 mm, szerokość: 800 mm, wysokość 450 mm” wykazując w ten sposób motopompę tylko jednego producenta i wykluczając możliwość przystąpienia do postępowania innym Wykonawcom. W chwili obecnej na rynku jest dostępna motopompa innego producenta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ, posiadająca ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie ale różniąca się wymiarami podanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z przepisami ustawy Pzp narusza interes prawny Wykonawców i pozbawia ich możliwości złożenia oferty na daną część przetargu.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dotyczących wielkości motopompy tym samym umożliwiając udział w postępowaniu także innym producentom i dystrybutorom.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż w zakresie niniejszego postępowania przetargowego Część II przedmiotu zamówienia pkt. 10 wymiary motopompy nie powinny przekraczać długość: 800 mm, szerokość: 800 mm, wysokość: 450 mm; Takie określenie maksymalnych wymiarów wynika ze stosowanych obecnie mocowań motopomp pływających na samochodach ratowniczych używanych w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Zwiększenie dopuszczalnej długości lub szerokości motopompy spowoduje konieczność zmiany stosowanych mocowań i związanych z tym poniesieniem przez Komendę dodatkowych kosztów. Sytuacja związana ze zwiększeniem wymiarów motopomp jest niemożliwa również do zastosowania bez poniesienia przez Komendę dodatkowych kosztów i pozostawienia otworów po poprzednich mocowaniach w niektórych samochodach, których nadwozia są na gwarancji i z tego tytułu tylko producent nadwozia pojazdu może ingerować w ich strukturę.

Mocowania sprzętu w samochodach na gwarancji są wykonywane przez producenta nadwozia przed ich przekazaniem Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie do eksploatacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższy wniosek i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. Tablica informacyjna;
4. a/a

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Kwatermistrzowskiego  
*S. Sękara*  
kpt. mgr Wojciech Sękara