

**Komenda Miejska PSP w Krakowie**

**ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków**

**Wydział Kwatermistrzowski**

## **Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr. 223, poz. 1655, z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 5 sztuk agregatów prądotwórczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19. Nr. Sprawy: MT.2370/ 5 /10.

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,**

**informacja o zmianie odpowiedzi na zadawane pytania,**

**oraz o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.**

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, iż w dniu 24.05.2010 r. oraz 25.05.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga dostawy elementów wykonawczych układu SZR zrealizowanych np. w oparciu o styczniki, czy wystarczającym jest dostawa agregatów wyposażonych w panel automatyki współpracujący z zewnętrznym układem SZR ? Jeżeli ma być dostarczony element wykonawczy układu SZR to czy ma być ona zainstalowany przy agregacie na podwoziu, czy w postaci osobnej skrzynki instalowanej w budynku?

#### Pytanie 2:

W punkcie 11 wymagań dla II Części Przedmiotu Zamówienia znajduje się zapis, że wszystkie części mogące znajdować się pod napięciem powinny być minimum zabezpieczone osłonami o klasie izolacyjności IP 54. Ponieważ w rozwiązaniach dla agregatów stosowane prądnice posiadają stopień izolacyjności IP 21 lub IP 23, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania przy założeniu, że prądnica będzie osłonięta obudową agregatu spełniającą IP 54 oraz skrzynka z panelem sterowania agregatu oraz zastosowane gniazda będą spełniały wymóg izolacyjności IP 54.

#### Pytanie 3:

W „Opisie technicznym przedmiotu zamówienia”, w punkcie 5 jest informacja o wyposażeniu agregatu w układ SZR. PYTANIE: gdzie powinien on być umieszczony, w obudowie agregatu, czy też w pomieszczeniu?

#### Pytanie 4:

W „Opisie technicznym przedmiotu zamówienia”, punkt 6 brzmi: „Agregat wyposażony w szybkozłącze do podłączenia automatyki”. PYTANIE: Co ma być

podłączane szybkozłączem – szafa z układem sterowania agregatu, czy też szafa z układem SZR.

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

W związku z dostrzeżoną na obecnym etapie postępowania nieścisłością dotyczącą odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytanie nr 1 i nr 3 i ogłoszonych w dniu 25.05.2010 r. Zamawiający wyjaśnia, że **odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie:**

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, iż: Zamawiający wymaga dostawy przez Wykonawcę panelu automatyki wyposażonego w styczniki oraz w przyłącz umożliwiający podłączenie agregatu w postaci osobnej skrzynki dostarczonej wraz z agregatem. Agregat powinien automatycznie współpracować z układem SZR.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wyjaśnia, iż: Zamawiający wymaga dostawy przez Wykonawcę panelu automatyki wyposażonego w styczniki oraz w przyłącz umożliwiający podłączenie agregatu w postaci osobnej skrzynki dostarczonej wraz z agregatem. Agregat powinien automatycznie współpracować z układem SZR.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 i 4 nie uległa zmianie i brzmi:

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż: Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.

Powyższe rozwiązanie jest zgodne SIWZ.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż: Szybkozłączem ma być podłączona szafa z układem SZR.

Powyższe rozwiązanie jest zgodne SIWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia zmian odpowiedzi na pytania zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym są spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, **termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 02.06.2010 r., godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

kpt. Wojciech Sękara

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania,
2. Strona internetowa KM PSP w Krakowie,
3. Tablica ogłoszeń KM PSP w Krakowie,
4. a/a.