

**Komenda Miejska PSP w Krakowie**  
**ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków**  
**Wydział Kwatermistrzowski**

### **Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr. 223, poz. 1655, z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19. Nr. Sprawy: MT.2370/ 7 /10

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informacja o odpowiedzi na zadawane pytania.**

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, iż w dniu 5.07.2010 r. wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

#### Pytanie 1:

Jakiej pojemności zbiornik na paliwa Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie? Czy ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m i 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość/ szerokość/ wysokość)?

#### Pytanie 2:

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy z 12 godzin na 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego zapotrzebowania na dostawę. Typ prowadzonej działalności oraz wielkość zapotrzebowania na paliwo nie wskazują aby nie można było przewidzieć konieczności realizacji dostawy paliw z min 24 godzinnym wyprzedzeniem i żeby dostawy te niezaspakajany zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo. Tak krótkim nieuzasadnionym terminem realizacji dostawy ograniczony zostaje dostęp wykonawców do zamówienia, a to jest sprzeczne zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, na których powinno być oparte udzielenie zamówienia publicznego (art. 7 ustawy – Prawo-zamówień publicznych).

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że: posiada 3 zbiorniki o pojemności 11 tys litrów każdy, 2 zbiorniki na olej napędowy i 1 zbiornik na benzynę bezołowiową. Rozładunek paliwa

z autocysterny jest możliwy grawitacyjnie i przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Na teren stacji paliw w JRG Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 istnieje możliwość dojazdu i zawrócenia bez konieczności cofania każdego rodzaju pojazdu typu autocysterna dopuszczonego do ruchu w oparciu o przepisy o ruchu drogowym.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że: nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę modyfikacji i utrzymuje w mocy wymóg określony w rozdziale 3) Opis przedmiotu zamówienia. Podtrzymanie dostawy paliwa w terminie „nie później niż w ciągu 12 godz. od zgłoszenia telefonicznego” podyktowane jest dbałością o interes zamawiającego i wynika z charakteru zadań wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną. Wymóg 12 godz. wynika, również z nierównomiernego wydawania paliwa ze zbiorników, zależne to jest od ilości, rodzaju i charakteru interwencji wykonywanych przez PSP. Przy niskim stanie zapasów paliwa w zbiornikach i przy zaistnieniu nieprzewidzianego zdarzenia o dużych rozmiarach wymagającego użycia dużych sił i środków zadysponowanych do akcji ratowniczo – gaśniczej z udziałem dużych ilości samochodów oraz sprzętu zamawiający zobowiązany jest do utrzymania ciągłości pracy użytych samochodów oraz sprzętu. Przy minimalnych stanach paliwa w zbiornikach zapasy mogą się wyczerpać do 12 godzin wydawania paliwa.

Powyższe rozwiązanie jest zgodne SIWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dlatego też zamawiający zawiadamia, że terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Sękara

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Kwatermistrzowskiego  
*Sękara*  
kpt. mgr Wojciech Sękara

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania,
2. Strona internetowa KM PSP w Krakowie,
3. Tablica ogłoszeń KM PSP w Krakowie
4. a/a.