

Ogłoszenie powiązane

Ogłoszenie nr 272828-2010 z dnia 2010-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 18 szt. pomp szlamowych spełniających poniższe wymagania: 1. Pompa do wody zanieczyszczonej o napędzie elektrycznym, o maksymalnej wydajności nie mniejszej niż 600 l/min i wysokości...

Termin składania ofert: 2010-09-10

Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy fabrycznie nowych 18 szt. pomp szlamowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19.

Numer ogłoszenia: 327383 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272828 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 83 00, faks 012 616 83 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy fabrycznie nowych 18 szt. pomp szlamowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 18 szt. pomp szlamowych spełniających poniższe wymagania: 1. Pompa do wody zanieczyszczonej o napędzie elektrycznym, o maksymalnej wydajności nie mniejszej niż 600 l/min i wysokości podnoszenia min 20 m. 2. Elementy pompy stykające się z wodą powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 3. Wielkość zanieczyszczeń przepompowywanych przez pompę powinna uwzględniać cząstki min 10 mm. 4. Pompa posiadająca możliwość tłoczenia zanieczyszczonej wody w cząstki stałe w postaci: piasek, szlam, drobny żwir itp. o zawartości zanieczyszczeń stanowiącej min. 10 % objętości wody. 5. Pompa posiadająca możliwość pracy z cieczą w zakresie temperatury min. 0-400C i odczynie ph w przedziale min 6-8. 6. Wylot

tłoczny, powinien być wyposażony w nasadę 75 wg PN-91/M-51038 7. Na pompie, powinna być umieszczona tabliczka znamionowa. Na tabliczce znamionowej powinny być umieszczone, co najmniej dane wymagane przepisami. 8. Wymiary gabarytowe pompy nie powinny przekraczać: a. wysokość - 550 mm, b. średnica - 250 mm. 9. Masa pompy nie powinna przekraczać 50 kg 10. Pompa powinna być zdolna do 24-godzinnej pracy ciągłej, z zachowaniem nominalnej wydajności i nominalnego ciśnienia tłoczenia przy nominalnej skorygowanej geodezyjnej wysokości ssania. 11. Pompa wyposażona w silnik o mocy min. 2 kW i nie większej niż 2,5 kW. 12. Pompa zasilana napięciem 3F nie przekraczającym 400V. 13. Silnik pompy wyposażony w automatyczne odłączenie zabezpieczające przed przegrzaniem. 14. Silnik pompy chłodzony za pomocą przepływającej cieczy. 15. Inne informacje i wymagane dokumenty- do oferty: a. Rysunki poglądowe pompy z wymiarami, b. Dane techniczne i wykresy parametrów pracy pompy, c. Kopia deklaracji zgodności dla oferowanej pompy. 16. Inne informacje i wymagane dokumenty - dostarczane wraz z produktem: a. Instrukcja obsługi i konserwacji, b. Karta gwarancyjna. Czas gwarancji min. 24 m-ce. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Załącznik nr 3 poz. 131/16 Uwaga: Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Horpol S.A., ul. Nowa 23., 05-500 Stara Iwiczna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 64906,20

Oferta z najniższą ceną: 58727,01 / **Oferta z najwyższą ceną:** 192580,74

Waluta: PLN.

Zastępca Komendanta Miejskiego

st.kpl. mgr inż. Stanisław Nowak

Sytem