

Komenda Miejska PSP w Krakowie
ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków
Wydział Kwatermistrzowski

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19. Nr sprawy: MT. 2370/14/10.

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,
Informacja o odpowiedzi na zadawane pytania.**

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 5 listopada 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część I przedmiotu zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące części pierwszej przedmiotu zamówienia:

- 1) W specyfikacji jest punkt, że węże pożarnicze mają być z tworzywa termoplastycznego na bazie poliuretanu.

Czy akceptowalne są pożarnicze węże powlekane (posiadamy świadectwo CNBOP dla wszystkich wymaganych typów: W-52 mm (Świadectwo Dopuszczenia nr 0723/2010, W-75 mm – Świadectwo Dopuszczenia Nr 0724/2010 , W-110 mm – Świadectwo dopuszczenia Nr 0779/2010):

- powłoka zewnętrzna: emulsja styrenowo-akrylowa
- opłot -100% poliester
- wykładzina- PVC

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w Część I przedmiotu zamówienia w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych przedmiotu zamówienia – dotyczącym pożarniczych węży tłocznych do pomp pożarniczych pkt 3 użył zapisu: „ Węże z powłoką zewnętrzną z tworzywa termoplastycznego na bazie poliuretanu.”

Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza węży powlekanych powłoką zewnętrzną : emulsja styrenowo-akrylowa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższy wniosek i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym czytelnego odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu: 012 616-83-69 lub e-mailem na adres:

zp@psp.krakow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. Tablica informacyjna;
4. a/a

Zastępca Naczelnika Wydziału
Kwatermistrzowskiego


kpt. mgr Wojciech Sęka