

Kraków, dnia 27 marzec 2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, związanych z realizacją modernizacji budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2.
Nr sprawy: MT.2370.5.2014.

**Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wniesionymi pytaniami w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że ilość podana w pozycji 1.41 ilość – 44 szt., w przedmiarze instalacji wod-kan jest poprawna? W zestawieniu dołączonym do opisu technicznego jest mniejsza wartość.

Odpowiedź 1:

Należy przewidzieć zawory odcinające kulowe dn15 w ilości 44 szt.

Pytanie 2:

Czy w zakres oferty wchodzi wodomierz, zawory odcinające Dn50 (2 szt.) oraz zawór antyskażeniowy Dn 50 typ EA?

Odpowiedź 2:

W ofercie nie należy uwzględniać wodomierza, zaworów odcinających Dn50 (2 szt.) oraz zaworu antyskażeniowego Dn 50 typ EA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia treści SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: 12-616-83-69 lub e-mailem na adres zp@psp.krakow.pl


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania,
2. Strona internetowa KM PSP w Krakowie;
3. a/a.

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej


mf. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak