

MT.2370.2.3.2018

Do Wykonawców

Informacja o zapytaniach Wykonawcy dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udzielonych odpowiedziach przez Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem” (nr sprawy MT.2370.2.2018)

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 12 października 2018 r. do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W pkt. 3.17 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazał, że oczekuje dostarczenia samochodu z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego, jednak rozwinięcie opisu jednoznacznie wskazuje na dozownik sterowany automatycznie. W związku z tym czy Zamawiający dopuści samochód z zastosowanym ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis pkt. 3.17 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w: - system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 i 6%”.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 6.2.8 SIWZ i wskazanie jakiego rodzaju: zdjęć, katalogów, opisów, folderów zawierających opis parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu z wymaganiami w SIWZ wymaga Zamawiający, szczególnie biorąc pod uwagę, że w punkcie 6.1.3 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis pkt. 6.2.8 SIWZ, który otrzymuje brzmienie. „Zdjęcia poglądowe pojazdu wraz z opisem parametrów technicznych potwierdzające jego zgodność z SIWZ”.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowanych ofertach.

Powyższe wyjaśnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Mendak
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

100-