



Kraków, dnia 07 października 2014 r.

MT.2370.16.3.2014.AP

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późniejszymi zmianami), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kontenera proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nr sprawy: MT.2370.16.2014.

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wniesionym zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanego zapytania i udzielonej odpowiedzi oraz wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kontenera, który będzie miał żadaną wysokość całkowitą 2300 mm, jednak ze świadectwem dopuszczenia, w którym jest wpisana wysokość 2325 mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza całkowitą wysokość kontenera 2325 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia treści SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione warunki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem pod numerem telefonu: 12 616 83 69 lub e-mailem na adres zp@psp.krakow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym, Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
A. Nowak
mł. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak

Otrzymują:

- 1/ uczestnicy postępowania
- 2/ strona internetowa KM PSP w Krakowie
- 3/ a/a.

[Signature]
[Signature]