

Wykonawcy w postępowaniu

Znak: MT.2370.7.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa placu manewrowego wraz z instalacjami wewnętrznymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej w dalszej części – „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Treść zapytań i odpowiedzi:

1. Pytania i odpowiedzi:

Pytanie :

Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że na placu manewrowym jest ułożona kostka porfirowa.

Nowa Projektowana konstrukcja placu zgodnie z przedmiarem i projektem drogowym to – warstwa ścieralna z kostki bazaltowej (istn. do wykorzystania w 60%)

Przedmiar robót pozycja 27:

Ułożenie nawierzchni z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; grubości 3 cm, kostka pochodząca z rozbiórki – 1 149,6 m²

Przedmiar robót pozycja 28:

Analogia. Ułożenie nawierzchni z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; grubości 3 cm, kostka nowa. – 1 517 m²

Prosimy o wyjaśnienie jaką kostkę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

W wyniku błędu pisarskiego została wpisana kostka bazaltowa.

Do realizacji zamówienia i wyceny należy przyjąć kostkę porfirową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia treści SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione warunki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem pod numerem telefonu: 12 616 83 69 lub e-mailem na adres zp@psp.krakow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym,
Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1/ uczestnicy postępowania
- 2/ strona internetowa KM PSP w Krakowie
- 3/ a/a.


Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
p. up.
mł. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

